

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС
 Қазақстан Республикасы,
 Алматы облысы,
 041705, Текелі қ.,
 Д. Қонаев көшесі, 178
 Тел.: +7 (72835) 435 02
 Факс: +7 (72835) 435-02
 E-mail: office@tekeli-ek.kz
 БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»
 Республика Казахстан,
 Алматинская область,
 041705, г. Текели,
 ул. Д. Конаева, 178
 Тел.: +7 (72835) 435 02
 Факс: +7 (72835) 435-02
 E-mail: office@tekeli-ek.kz
 БИН 090840008604

№ 02-787 от « 18 » 11 2022 г.

**«Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ның 2022 жылғы 3 тоқсандағы
 бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат.**

Жылу энергиясы бойынша:

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС жергілікті атқарушы органмен бекітілген сыртқы ауа температурасына байланысты 95/70 °С желілік су кестесіне сәйкес Текелі қаласы бойынша үш шағын ауданда жылу энергиясын беруді жүзеге асырады:

Атауы	Екі құбырлы орындаудағы ұзындығы, м
«Алатау» ш/а	18 167,9
«Достық» ш/а	9 665,0
«Металлург» ш/а	12 020,0

- Жылумен жабдықтау жүйесінің сыйымдылығы – 4095,47 м³;
 – Магистралдық жылу желілері – 3 395,33 м³;
 – Жылу тарату желілері – 700,15 м³ құрайды;

Атауы	Өлшем бірлігі. (Гкал/с)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	42,00	-
Қолда бар қуаты	5,8	-
Ауытқуы (+/-)	-36,2	Текелі қ. жылыту маусымы болмауы себебі бойынша

Жылу желілерінің өткізу қабілеті толығымен төселген құбырдың диаметріне, оның оқшаулауына, қысымына және температурасына байланысты.

Атауы	Өткізу қабілеті т/сағ/(Ø _{min} ÷Ø _{max})	Өткізу қабілеті Гкал/час
«Алатау» ш/а	3÷1500/(57÷530)	0,8÷38
«Достық» ш/а	1,38÷310/(45÷325)	0,035÷10
«Металлург» ш/а	0,82÷180/(38÷273)	0,02÷7

Электр энергиясы бойынша:

Атауы	Өлшем бірлігі. (МВт)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	24,00	-
Қолда бар қуаты	16,6	-
Ауытқуы (+/-)	7,4	ЖЭО жоспарлы тоқтату және ТГ ст. № 1 күрделі жөндеуді ұзарту себебі бойынша

Директор

А.К. Отарбаев

орын. Г.А. Герлах
 8 (728 35) 4 33 42



№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Информация о наличии свободных и доступных мощностей ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 3 квартал 2022 года.

По тепловой энергии:

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, в соответствии с согласованным с местным исполнительным органом графиком сетевой воды 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха, имеющих следующие протяженности:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	18 167,9
Мкр. «Достык»	9 665,0
Мкр. «Металлург»	12 020,0

Емкость системы теплоснабжения составляет – 4095,47 м³;

- Магистральных тепловых сетей – 3 395,33 м³;
- Распределительных тепловых сетей – 700,15 м³

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	42,00	-
Располагаемая мощность	5,8	-
Отклонение (+/-)	-36,2	По причине отсутствия отопительного сезона в г.Текели

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в т/час/($\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}$)	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	3÷1500/(57÷530)	0,8÷38
Мкр. «Достык»	1,38÷310/(45÷325)	0,035÷10
Мкр. «Металлург»	0,82÷180/(38÷273)	0,02÷7

По электрической энергии:

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24,00	-
Располагаемая мощность	16,6	-
Отклонение (+/-)	7,4	По причине планового останова ТЭЦ и продления капитального ремонта ТГ ст. №1.

Директор

А.К. Отарбаев