



**«Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ның 2025 жылғы 1 тоқсандағы
бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат.**

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС жергілікті атқарушы органмен бекітілген сыртқы ауа температурасына байланысты $95/70^{\circ}\text{C}$ желілік су кестесіне сәйкес Текелі қаласы бойынша үш шағынауданда жылу энергиясын беруді мынадай ұзындықтары бар жылу желілері бойынша жүзеге асырады:

Атауы	Екі құбырлы орындаудағы ұзындығы, м
«Алатау» ш/а	18 167,9
«Достық» ш/а	9 665,0
«Металлург» ш/а	12 020,0

Жылумен жабдықтау жүйесінің сыйымдылығы – $4095,47 \text{ м}^3$;

– Магистралдық жылу желілері – $3 395,33 \text{ м}^3$;

– Жылу тарату желілері – $700,15 \text{ м}^3$ құрайды

–

Атауы	Өлшем бірлігі. (Гкал/с)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	42	-
Қолда бар қуаты	26,54	-
Ауытқуы (+/-)	15,46	Текелі қ. тұтынушылардың болмауы себебінен

Жылу желілерінің өткізу қабілеті толығымен төселген құбырдың диаметріне, оның оқшаулауына, қысымына және температурасына байланысты.

Атауы	Өткізу қабілеті $\text{т/сағ}/((\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}))$	Өткізу қабілеті Гкал/час
«Алатау» ш/а	$3 \div 1500 / ((57 \div 530))$	$0,8 \div 38$
«Достық» ш/а	$1,38 \div 310 / ((45 \div 325))$	$0,035 \div 10$
«Металлург» ш/а	$0,82 \div 180 / ((38 \div 273))$	$0,02 \div 7$

Атауы	Өлшем бірлігі. (МВт)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	24,00	-
Қолда бар қуаты	22,70	-
Ауытқуы (+/-)	1,3	2025 жылдың қаңтар, ақпан айларында сыртқы температураның төмен болуына байланысты

Директор

А.К. Отарбаев

орын. Г.А. Герлах
8 (728 35) 4 33 42



Информация о наличии свободных и доступных мощностей ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 1 квартал 2025 года.

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, в соответствии с согласованным с местным исполнительным органом графиком сетевой воды $95/70^{\circ}\text{C}$ в зависимости от температуры наружного воздуха, по тепловым сетям имеющим следующие протяженности:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	18 167,9
Мкр. «Достык»	9 665,0
Мкр. «Металлург»	12 020,0

Емкость системы теплоснабжения составляет – $4095,47 \text{ м}^3$;

- Магистральных тепловых сетей – $3 395,33 \text{ м}^3$;
- Распределительных тепловых сетей – $700,15 \text{ м}^3$

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	42	-
Фактическая мощность	26,54	-
Отклонение (+/-)	15,46	По причине отсутствия потребителей в г.Текели

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в $\text{т/час} // (\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max})$	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	$3 \div 1500 // (57 \div 530)$	$0,8 \div 38$
Мкр. «Достык»	$1,38 \div 310 // (45 \div 325)$	$0,035 \div 10$
Мкр. «Металлург»	$0,82 \div 180 // (38 \div 273)$	$0,02 \div 7$

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24,00	-
Фактическая мощность	22,70	-
Отклонение (+/-)	1,3	По причине низкой температуры наружного воздуха в январе, феврале 2025 г.

Директор

А.К. Отарбаев