



А К Т

Дефектации электродвигателя 6кВ шаровой мельницы №3 Котлоагрегата №3
станц. № ШМ №3

12.01.21. г.
(дата)

№ 01-13

Текелі қ.

г. Текели

1. Комиссия в составе:

Председатель:

Зам. главного инженера, начальник ПТС

Герлах Г.А.

Члены комиссии:

Начальник электрического цеха

Кувычко В.Ю.

Зам. начальника электрического цеха

Берг К.Г.

Инженер по ремонтам ПТС

Василенко С.Н.

2. Составила настоящий акт в том, что:

Электродвигатель шаровой мельницы № 3 Котлоагрегата № 3, станц. №ШМ-3

Тип ДАЗО4 – 450УК- 8У-1, заводской № 421731, выпуск 1985 года, находился в эксплуатации с 1987 года.

Электродвигатель 6кВ ШМ-3 проработал с начала эксплуатации до ремонта 33 года.

3 В процессе проверки узлов и деталей обнаружен следующий дефект:

Из-за механических перенапряжений материала и физического износа произошел излом вала ротора со стороны подшипникового щита коренного подшипника. Обмотка статора электродвигателя не пострадала. Испытание повышенным напряжением выдержано.

4. Заключение комиссии: В результате выявленного дефекта электродвигатель шаровой мельницы ШМ-3 подлежит ремонту и балансировке ротора в специализированной организации.

Председатель комиссии _____ Герлах Г.А.Герлах

Члены комиссии: _____ В.Ю.Кувычко В.Ю.Кувычко

_____ Берг К.Г.Берг

_____ Василенко С.Н.Василенко