

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС  
 Қазақстан Республикасы,  
 Алматы облысы,  
 041705, Текелі қ.,  
 Д. Қонаев көшесі, 178  
 Тел.: +7 (72835) 435 02  
 Факс: +7 (72835) 435-02  
 E-mail: office@tekeli-ek.kz  
 БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»  
 Республика Казахстан,  
 Алматинская область,  
 041705, г. Текели,  
 ул. Д. Конаева, 178  
 Тел.: +7 (72835) 435 02  
 Факс: +7 (72835) 435-02  
 E-mail: office@tekeli-ek.kz  
 БИН 090840008604

№ 02-478 от «09» 07 2020г.

Информация о наличии свободных и доступных мощностях  
 ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 2 квартал 2020 года.

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24	—
Располагаемая мощность	22,5	—
Отклонение (+/-)	1,5	За счет выполнения планового текущего ремонта ТГ-1 в апреле, ТГ-2 в мае 2020 г.

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, согласно согласованного с местным исполнительным органом графиком сетевой воды 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха, имеющих следующие протяженности:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	18 168
Мкр. «Достык»	9 665
Мкр. «Металлург»	12 020

Емкость системы теплоснабжения составляет – 4 668,9 м<sup>3</sup>;

- Магистральных тепловых сетей – 3 395,33 м<sup>3</sup>;
- Распределительных тепловых сетей – 700,15 м<sup>3</sup>;
- Системы отопления – 549,12 м<sup>3</sup>;
- Системы горячего водоснабжения – 24,30 м<sup>3</sup>.

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	55	—
Располагаемая мощность	8,53	—
Отклонение (+/-)	- 46,47	За счет отсутствия потребителей и окончания отопительного сезона в г. Текели

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в т/час//( $\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}$ )	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	3÷1500//(57÷530)	0,8÷38
Мкр. «Достык»	1,38÷310//(45÷325)	0,035÷10
Мкр. «Металлург»	0,82÷180//(38÷273)	0,02÷7

Директор



А.К. Отарбаев

Исп. Г.А. Герлах  
8(728 35) 4 33 42