

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС
 Қазақстан Республикасы,
 Алматы облысы,
 041705, Текели қ.,
 Д. Қонаев көшесі, 178
 Тел.: +7 (72835) 435 02
 Факс: +7 (72835) 435-02
 E-mail: office@tekeli-ek.kz
 БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»
 Республика Казахстан,
 Алматинская область,
 041705, г. Текели,
 ул. Д. Конаева, 178
 Тел.: +7 (72835) 435 02
 Факс: +7 (72835) 435-02
 E-mail: office@tekeli-ek.kz
 БИН 090840008604

№ 02-719 от «22» 10 20 г.

Информация о наличии свободных и доступных мощностях
 ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 3 квартал 2020 года.

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24	—
Располагаемая мощность	22,3	—
Отклонение (+/-)	1,7	По причине выполнения планового текущего ремонта ТГ-1 в августе, ТГ-2 в сентябре 2020 г. и планового останова ТЭЦ на 3 суток в сентябре 2020 г.

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, согласно согласованного с местным исполнительным органом графиком сетевой воды 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха, имеющих следующие протяженности:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	18 168
Мкр. «Достык»	9 665
Мкр. «Металлург»	12 020

- Емкость системы теплоснабжения составляет – 4 668,9 м³;
- Магистральных тепловых сетей – 3 395,33 м³;
 - Распределительных тепловых сетей – 700,15 м³;
 - Системы отопления – 549,12 м³;
 - Системы горячего водоснабжения – 24,30 м³.

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	55	—
Располагаемая мощность	5,1	—
Отклонение (+/-)	- 49,9	По причине отсутствия

		потребителей и отопительного сезона в г.Текели
--	--	--

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в т/час//($\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}$)	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	3÷1500//($57 \div 530$)	0,8÷38
Мкр. «Достык»	1,38÷310//($45 \div 325$)	0,035÷10
Мкр. «Металлург»	0,82÷180//($38 \div 273$)	0,02÷7

Директор



А.К. Отарбаев

Исп. Г.А. Герлах
8(728 35) 4 33 42