

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС  
 Қазақстан Республикасы,  
 Алматы облысы,  
 041705, Текелі қ.,  
 Д. Қонаев көшесі, 178  
 Тел.: +7 (72835) 435 02  
 Факс: +7 (72835) 435-02  
 E-mail: office@tekeli-ek.kz  
 БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»  
 Республика Казахстан,  
 Алматинская область,  
 041705, г. Текели,  
 ул. Д. Конаева, 178  
 Тел.: +7 (72835) 435 02  
 Факс: +7 (72835) 435-02  
 E-mail: office@tekeli-ek.kz  
 БИН 090840008604

№ 02-15 от « 11 » 01 20 22 г.

**«Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ның 2021 жылғы 4 тоқсандағы бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат.**

**Жылу энергиясы бойынша:**

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС жергілікті атқарушы органмен бекітілген сыртқы ауа температурасына байланысты 95/70 °С желілік су кестесіне сәйкес Текелі қаласы бойынша үш шағын ауданда жылу энергиясын беруді жүзеге асырады:

Атауы	Екі құбырлы орындаудағы ұзындығы, м
«Алатау» ш/а	13 824,0
«Достық» ш/а	8 169,8
«Металлург» ш/а	16 804,2

- Жылумен жабдықтау жүйесінің сыйымдылығы – 3 622,56 м<sup>3</sup>;  
 – Магистралдық жылу желілері – 2 922,41 м<sup>3</sup>;  
 – Жылу тарату желілері – 700,15 м<sup>3</sup> құрайды;

Атауы	Өлшем бірлігі. (Гкал/с)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	42,00	—
Қолда бар қуаты	23,24	—
Ауытқуы (+/-)	-18,76	Текелі қ. тұтынушыларының болмауы себебінен

Жылу желілерінің өткізу қабілеті толығымен төселген құбырдың диаметріне, оның оқшаулауына, қысымына және температурасына байланысты.

Атауы	Өткізу қабілеті т/сағ/(Ø <sub>min</sub> ÷Ø <sub>max</sub> )	Өткізу қабілеті Гкал/час
«Алатау» ш/а	3÷1500/(57÷530)	0,8÷38
«Достық» ш/а	1,38÷310/(45÷325)	0,035÷10
«Металлург» ш/а	0,82÷180/(38÷273)	0,02÷7

**Электр энергиясы бойынша:**

Атауы	Өлшем бірлігі. (МВт)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	24,00	—
Қолда бар қуаты	23,07	—
Ауытқуы (+/-)	0,93	2021 жылдың қазан айында ТГ-2 жоспарлы ағымдағы жөндеуді орындау себебінен

Директор



А.К. Отарбаев

орын. Г.А. Герлах  
8 (728 35) 4 33 42

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС  
Қазақстан Республикасы,  
Алматы облысы,  
041705, Текелі қ.,  
Д. Қонаев көшесі, 178  
Тел.: +7 (72835) 435 02  
Факс: +7 (72835) 435-02  
E-mail: office@tekeli-ek.kz  
БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»  
Республика Казахстан,  
Алматинская область,  
041705, г. Текели,  
ул. Д. Конаева, 178  
Тел.: +7 (72835) 435 02  
Факс: +7 (72835) 435-02  
E-mail: office@tekeli-ek.kz  
БИН 090840008604

№ 02-15 от «11» 01 22 г.

## Информация о наличии свободных и доступных мощностей ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 4 квартал 2021 года.

### По тепловой энергии:

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, в соответствии с согласованным с местным исполнительным органом графиком сетевой воды 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха, имеющих следующие протяженности:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	13 824,0
Мкр. «Достык»	8 169,8
Мкр. «Металлург»	16 804,2

- Емкость системы теплоснабжения составляет – 3 622,56 м<sup>3</sup>;  
– Магистральных тепловых сетей – 2 922,41 м<sup>3</sup>;  
– Распределительных тепловых сетей – 700,15 м<sup>3</sup>;

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	42,00	—
Располагаемая мощность	23,24	—
Отклонение (+/-)	-18,76	По причине отсутствия потребителей в г.Текели

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в т/час//( $\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}$ )	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	3÷1500//( $57 \div 530$ )	0,8÷38
Мкр. «Достык»	1,38÷310//( $45 \div 325$ )	0,035÷10
Мкр. «Металлург»	0,82÷180//( $38 \div 273$ )	0,02÷7

**По электрической энергии:**

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24,00	—
Располагаемая мощность	23,07	—
Отклонение (+/-)	0,93	По причине выполнения планового текущего ремонта ТГ-2 в октябре 2021 г.

Директор



А.К. Отарбаев

Исп. Г.А. Герлах  
8(728 35) 4 33 42