



Информация о наличии свободных и доступных мощностей ТОО «Текелийский энергокомплекс» за 3 квартал 2023 года.

По тепловой энергии:

ТОО «Текелийский энергокомплекс» осуществляет подачу тепловой энергии в трех микрорайонах по городу Текели, в соответствии с согласованным с местным исполнительным органом графиком сетевой воды 95/70°C в зависимости от температуры наружного воздуха, по тепловым сетям, имеющим протяженность:

Наименование	Протяжённость в двухтрубном исполнении, м
Мкр. «Алатау»	18 167,9
Мкр. «Достык»	9 665,0
Мкр. «Металлург»	12 020,0

Емкость системы теплоснабжения составляет – 4095,47 м³;

- Магистральных тепловых сетей – 3 395,33 м³;
- Распределительных тепловых сетей – 700,15 м³

Наименование	Ед. изм. (Гкал/ч)	Примечание
Установленная мощность	42,00	-
Располагаемая мощность	6,2	-
Отклонение (+/-)	-35,8	По причине отсутствия отопительного сезона в г.Текели

Пропускная способность тепловых сетей полностью зависит от диаметра проложенного трубопровода, его изоляции, давления и температуры.

Наименование	Пропускная способность в т/час//($\varnothing_{\min} \div \varnothing_{\max}$)	Пропускная способность в Гкал/час
Мкр. «Алатау»	3 ÷ 1500 // (57 ÷ 530)	0,8 ÷ 38
Мкр. «Достык»	1,38 ÷ 310 // (45 ÷ 325)	0,035 ÷ 10
Мкр. «Металлург»	0,82 ÷ 180 // (38 ÷ 273)	0,02 ÷ 7

По электрической энергии:

Наименование	Ед. изм. (МВт)	Примечание
Установленная мощность	24,00	-
Располагаемая мощность	22,8	-
Отклонение (+/-)	1,2	По причине планового останова ТЭЦ

Директор

А.К. Отарбаев



**«Текелийский энергокомплекс» ЖШС-ның 2023 жылғы 3 тоқсандағы
 бос және қолжетімді қуаттарының болуы туралы ақпарат.**

Жылу энергиясы бойынша:

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС жергілікті атқарушы органмен бекітілген сыртқы ауа температурасына байланысты 95/70 °С желілік су кестесіне сәйкес Текелі қаласы бойынша үш шағын ауданда жылу энергиясын беруді жүзеге асырады:

Атауы	Екі құбырлы орындаудағы ұзындығы, м
«Алатау» ш/а	18 167,9
«Достық» ш/а	9 665,0
«Металлург» ш/а	12 020,0

- Жылумен жабдықтау жүйесінің сыйымдылығы – 4095,47 м³;
 – Магистралдық жылу желілері – 3 395,33 м³;
 – Жылу тарату желілері – 700,15 м³ құрайды;

Атауы	Өлшем бірлігі. (Гкал/с)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	42,00	-
Қолда бар қуаты	6,2	-
Ауытқуы (+/-)	-35,8	Текелі қ. жылыту маусымы болмауы себебі бойынша

Жылу желілерінің өткізу қабілеті толығымен төселген құбырдың диаметріне, оның оқшаулауына, қысымына және температурасына байланысты.

Атауы	Өткізу қабілеті т/сағ/(Ø _{min} ÷Ø _{max})	Өткізу қабілеті Гкал/час
«Алатау» ш/а	3÷1500/(57÷530)	0,8÷38
«Достық» ш/а	1,38÷310/(45÷325)	0,035÷10
«Металлург» ш/а	0,82÷180/(38÷273)	0,02÷7

Электр энергиясы бойынша:

Атауы	Өлшем бірлігі. (МВт)	Ескертпе
Бекітілген қуаты	24,00	-
Қолда бар қуаты	22,8	-
Ауытқуы (+/-)	1,2	ЖЭО жоспарлы тоқтату себебі бойынша

Директор

А.К. Отарбаев